

Všeobecné podmínky instalace:

1. Návod se vztahuje na výrobek OT-P(S). Montážní návod je směrodatný, pokud nebylo se zákazníkem dohodnuto jinak.

Manipulace:

Odlučovač tuků je vodotěsná plastová nádrž svařená z PP desek o síle 15 mm – provedení „P“. V případě přítomnosti spodní vody na úroveň základové spáry je plášť ze „stěnových prvků“ (80 mm silná deska s žebry) – provedení „S“. Příčná přepážka u dna zabraňuje přesouvání sedimentů k výstupu odlučovače. Norné stěny zachycují tuky odloučené na hladině.

Osazení:

Odlučovač tuků OT se osazuje v úrovni kanalizace do stavební jámy na připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení na kanalizaci se provede rozepření stěn a stropu. Betonování se provádí rovnoměrně po obvodu za současného napouštění odlučovače vodou (ochrana proti deformaci tlakem betonové směsi). Výška hladiny vody v odlučovači musí být po celou dobu betonáže o 30 cm výš než hladina betonu. Sílu, druh betonu a způsob zakrytí odlučovače stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby. V případě přítomnosti spodní vody nad kótu základové spáry odlučovače je nutné objednat plášť ze stěnových prvků. Zároveň doporučujeme použít vodostavební beton. Před zahájením provozu odlučovač naplňte čistou vodou až k úrovni odtoku.

Poznámka: Informace uvedené výše představují naše nejlepší znalosti a zkušenosti k dnešnímu dni. Vyhrazuje si právo provádět změny vzhledem k rozvoji technologie a zkoušek, za účelem dalšího vývoje produktů. Uživatelé produktů jsou na základě konzultace s kvalifikovanými inženýry zodpovědní za kontrolu funkce a vhodnost použití těchto výrobků.