

Všeobecné podmínky instalace:

1. Po dodání odlučovače na stavbu je nutné odlučovač důkladně prohlédnout a zkontrolovat. Event. poškození konstrukce odlučovače nebo laku je nutné uvést do dodacího listu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Při manipulaci s odlučovačem, při jeho skládání z dopravního prostředku, transportu na staveništi a ukládání do stavební jámy je třeba dbát, aby nedošlo k jeho poškození (např. proražení stěny odlučovače ostrými kameny).
2. Odlučovač se umísťuje do nezátopových oblastí. Odpadní vody z kanalizace, na kterou je napojen, se nesmí vzdouvat zpět do odlučovače. Odlučovač by měl být umístěn co nejbližší ke zdroji znečištění, na dopravně dobře přístupném místě (možnost čištění sacím vozem apod.). Přítokové a odtokové potrubí nesmí být tlakové. V těsné blízkosti před a za odlučovačem by neměly být směrové lomy kanalizace.
3. Odlučovač se uloží v závislosti na místních podmínkách do vyrovnávacího pískového lože tl. 10 cm nebo na základovou desku z prostého nebo armovaného betonu. Rozměry desky, stupeň armování a zabezpečení svahů stavební jámy určí dle místních podmínek projektant.
4. **Pozor na správnou orientaci odlučovače. Na výtoku je umístěn automatický plovákový uzávěr. Směr toku vody je vyznačen na tělese odlučovače.**
5. V případě vysoké hladiny podzemních vod je nutné zabezpečit stabilitu polohy odlučovače. Nad odlučovač se vybetonuje zátěžová betonová deska.
6. Napojí se přítokové a odtokové potrubí.
7. Odlučovač se vyčistí od napadaných nečistot a naplní čistou vodou.
8. **Při plnění odlučovače čistou vodou je třeba ručně zdvihnout plovák uzávěru a položit ho na hladinu až po úplném naplnění nádrže vodou.**
9. Za průběžného hutnění se provede obsyp odlučovače jemnozrnným materiálem. Odlučovač musí být v průběhu postupného obsypání plněn vodou. Prostor mezi tělesem odlučovače a stěnami stavební jámy je možné vyplnit vhodným zásypem nebo hubeným betonem.

Poznámka: Informace uvedené výše představují naše nejlepší znalosti a zkušenosti k dnešnímu dni. Vyhrazujeme si právo provádět změny vzhledem k rozvoji technologie a zkoušek, za účelem dalšího vývoje produktů. Uživatelé produktů jsou na základě konzultace s kvalifikovanými inženýry zodpovědní za kontrolu funkce a vhodnost použití těchto výrobků.

10. Revizní šachty lze zvýšit použitím PP nástavců AQUAFIX výšky 500 mm, průměru 800 mm. Nástavce lze skládat na sebe. Lze je zkrátit na požadovanou výšku pomocí pily. V případě hlubšího uložení se tělesa vstupních šachet zhotoví z klasických betonových skruží. Tyto skruže se založí na betonovou (ev. armovanou) desku, která přesahuje půdorys odlučovače do rostlého terénu. V případě těžkého dopravního provozu je nutné zajistit dodatečná ochranná opatření (např. vybudováním ochranné roznášecí železobetonové desky nad odlučovačem). Parametry této desky určí v návaznosti na místní podmínky projektant.
11. Na vstupní šachty se osadí příslušné poklopy s rámy a provede se úprava okolního terénu (osetí trávou, zadláždění konstrukce vozovky apod.).
12. V běžných zakládacích podmínkách není nutno odlučovač po výšce obetonovat.
13. V případě instalace odlučovače na povrch terénu není nutné jeho obezdění obvodovou zídou.
14. Mezi betonovou desku budovanou nad odlučovačem a vlastním tělesem odlučovače se nasype ochranná vrstva písku tl. 5 cm.

Poznámka: Informace uvedené výše představují naše nejlepší znalosti a zkušenosti k dnešnímu dni. Vyhrazujeme si právo provádět změny vzhledem k rozvoji technologie a zkoušek, za účelem dalšího vývoje produktů. Uživatelé produktů jsou na základě konzultace s kvalifikovanými inženýry zodpovědní za kontrolu funkce a vhodnost použití těchto výrobků.